

**Wykonawcy
Wszyscy, którzy
pobrali SIWZ na wykonanie zadania
pn. „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Naruszewo o wydajności do 5m³ na
dobę”**

W związku z otrzymanymi zapytaniami cyt.

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w zamian za złożę filtracyjne, żwirowe – pakietów rozsączających, których długość dobierana byłaby wg wytycznych producenta w przeliczeniu na 1 obsługiwane mieszkańca?

Zamawiający informuje :

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pakietów rozsączających z zastrzeżeniem, że ich długość musi zostać dostosowana do warunków gruntowych danej lokalizacji oczyszczalni oraz musi odpowiadać ilości osób, które będzie obsługiwała oczyszczalnia.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

mgr inż. Beata Pierścińska