



UWAGA:  
W POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA – DOSTPNYCH DLA DZIECI ZAMONTOWAĆ OSOBY NA GRZEJNIKACH  
PIONY CENTRALNEGO OGRZEWANIA – NALEŻY ZAKOŃCZY ZAWOREM ODPOWIEDZAJĄCYM DN 15  
PIONY, POZIOMY ZE STALI WYSOKOWĘGLANOWEJ