



- UWAGA:
1. Główny poziom prowadzony pod stropem
 2. na pionach zawory odcinające
 3. Piony c.o. zakończyc na wykokości 2 m - zaworem napowietrzającym

| | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------------------|
| Gmina Naruszewo , Naruszewo 19, 09- 152 Naruszewo | | | |
| S.J. PROJEKT SYLWIA JASKULSKA | | | |
| 06-400 Kargoszyn Ciechanów ul.Kargoszyńska 31 tel.501 194 915 | | | |
| POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY NARUSZEWO - SZKOŁA PODSTAWOWA | | | |
| Tytuł rysunku: RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA C.O. I POMPA CIEPŁA | Rys. nr: 3 | Skala: 1: 50 | |
| Autor: mgr inż. Sylwia Jaskulska MAZ/0528/PWOS/10 | Podpis: | Branda: SANITARNA | Data: WRZESIEŃ 2015r. |