


Legenda:
-zasilanie instalacji C.O.
-powrót instalacji C.O.
Grzejniki wyposażić w zawory termostaticzne,
główce termostaticzne i zawory podgrzejnikowe
kątowe RLV-K DN 15


1	Przedpokój	3	WC	5	Garaż OSP	7	Kuchnia
12,04m ² Gres		6,59m ² Gres		36,49m ² Gres		3,74m ² Gres	
2	Korytarz	4	Aneks kuchenny	6	Szafka OSP	8	Świecica
9,75m ² Gres		11,67m ² Gres		13,57m ² Gres		84,08m ² Gres	

TERMA-POL		SYSTEMY GRZEWICZE	
UL. BABOSZEWSKA 13A, 09-100 PRZÓSK, SZERZOMINIEK			
Projekt	ŚWIETLICA WIEJSKA		
Adres obiektu	DZ. 67/5, 0040 ZABOROWO, GM. 142007_2, NARUSZEWO		
Rysunek	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
Brandza	SANTARNA	SKALA	1:100
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. KRZYSZTOF FRONCZAK	MAZ/0508/POOS/06	10
Sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07	
Asystent projektanta	inż. Mateusz Kania		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
Data:			12.2016 r.
Strona:			26



Legenda:
-zasilanie instalacji C.O.
-powrót instalacji C.O.
Grzejniki wyposażić w zawory termostaticzne,
główce termostaticzne i zawory podgrzejnikowe
kątowe RLV-K DN 15

TERMA-POL		SYSTEMY GRZEWECZE	
UL. BABOSZEWSKA 13A, 09-100 PRZÓSK, SZERZOMINIEK			
Projekt	ŚWIETLICA WIEJSKA		
Adres obiektu	DZ. 67/5, 0040 ZABOROWO, GM. 142007_2, NARUSZEWO		
Rysunek	ROZWIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
Brandza	SANTARNA	SKALA	1:100
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. KRZYSZTOF FRONCZAK	MAZ/0508/POOS/06	11
Sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07	
Asystent projektanta	inż. Mateusz Kania		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
Data: 12.2016 r.			Strona: 2



1. kocioł kondensacyjny gazowy
2. zawór bezpieczeństwa 1/2" 3,0 bar
3. naczynie wzbiorcze cw
4. naczynie wzbiorcze cwu
5. podgrzewacz pojemnościowy 200 l z grzałką elektryczną
6. zawór bezpieczeństwa 3/4" 6,0 bar
7. reduktor 1"
8. magnezjer dn25
9. pompa obiegu grzewczego
10. filtr skosny dn25
11. zawór kulowy dn25
12. zawór zwrotny dn25

TERMA-POL		SYSTEMY GRZEWECZE	
UL. BABOSZEWSKA 13A, 09-100 PRZÓSK, SZERZOMINIEK			
Projekt	ŚWIETLICA WIEJSKA		
Adres obiektu	DZ. 67/5, 0040 ZABOROWO, GM. 142007_2, NARUSZEWO		
Rysunek	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ		
Brandza	SANTARNA	SKALA	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. KRZYSZTOF FRONCZAK	MAZ/0508/POOS/06	12
Sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07	
Asystent projektanta	inż. Mateusz Kania		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
Data: 12.2016 r.			Strona: 20