

Wykonawcy
Wszyscy, którzy
pobrali SIWZ na wykonanie
zadania pn. „Budowa
przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy
Naruszewo o wydajności do 5m³
na dobę”

W związku z otrzymanymi zapytaniem cyt.

PYTANIE 1

Czy gmina może określić z ilu sztuk oczyszczalni może być odprowadzony oczyszczony ściek do studni chłonnych u czy muszą być to studnie chłonne w nasypie?

Zamawiający informuje :

Zamawiający zakłada, że ilość studni chłonnych nie przekroczy 10% wszystkich oczyszczalni. Biorąc pod uwagę wysoki poziom wód gruntowych oraz strukturę geologiczną gruntów należy przyjąć, iż studnie chłonne będą musiały zostać wykonane w nasypie. W celu dokładnego rozpoznania Wykonawca może dokonać wizji lokalnej.

PYTANIE 2

Skoro przewidziane są 122 przepompownie na ściek oczyszczony to czy gmina przewiduje odprowadzenie oczyszczonego ścieku ze wszystkich oczyszczalni do drenaży w nasypie ewentualnie do studni chłonnych w nasypie?

Zamawiający informuje :

Zamawiający zakłada, iż we wszystkich lokalizacjach odbiornik ścieków oczyszczonych musi zostać wykonany w nasypie.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dbając o interes publiczny jak również bezpieczne rozliczenie środków unijnych pozyskanych na budowę przydomowych oczyszczalni

ścieków oczekuje załączenia do oferty Deklaracji Zgodności z normą PN-EN 12566-3 + A1 : 2009 i Certyfikatu CE, potwierdzonych raportem z badań wykonanym przez notyfikowane laboratorium ?

Zamawiający informuje :

Dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom zostały określone w SIWZ rozdział III pkt 1 – opis przedmiotu zamówienia; rozdział IX pkt 9.5 -wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w ogłoszeniu o zamówieniu pkt III.5. cyt. „Dokumenty potwierdzające, że poszczególne elementy składowe oferowanych oczyszczalni w postaci reaktorów biologicznych, osadników wstępnych, przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych, układów sterujących, studni drenażowych, elementów drenażu rozsączającego posiadają aktualne krajowe lub europejskie Aprobaty Techniczne lub Certyfikaty Zgodności z właściwą normą wydane przez jednostki do tego uprawnione, które należy w pełnej wersji załączyć do oferty.

PYTANIE 4

Czy Zamawiający będzie wymagał załączenia Deklaracji Zgodności z obowiązującą normą na kompletne urządzenie z osadnikiem wstępnym ?

Zamawiający informuje :

Zamawiający będzie żądał Deklaracji Zgodności z obowiązującą normą na kompletne urządzenie z osadnikiem wstępnym. Obowiązek załączenia wynika ze SIWZ rozdział III pkt 1 – opis przedmiotu zamówienia; rozdział IX pkt 9.5 - wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz z ogłoszenia o zamówieniu pkt III.5.

PYTANIE 5

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla :

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1 : 2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4 : 2002

Zamawiający informuje :

Wyroby budowlane w postaci materiałów i urządzeń wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia winy być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Powinny one spełniać wymagania jakościowe wynikające z Polskich Norm, przepisów branżowych, instrukcji. Wyroby budowlane muszą posiadać w zależności od produktu stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, być oznakowane we właściwy sposób. Brak enumeratywnego określenia dziedzin, grup, podgrup czy norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów zdefiniowanych prawem polskim w tym zakresie.

PYTANIE 6

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Zamawiający informuje :

Zamawiający przy odbiorze będzie wymagał od Wykonawcy potwierdzenia jakości wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w przepisach prawa oraz zapisami SIWZ i STWiOR. Zakres ten obejmuje także sytuację przedstawioną w pytaniu.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

/-/ mgr inż. Beata Pierścińska