

**Wykonawcy
Wszyscy, którzy
pobrali SIWZ na wykonanie
zadania pn. „Budowa
przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy
Naruszewo o wydajności do 5m³
na dobę”**

W związku z otrzymanymi zapytaniem cyt.

PYTANIE 1

Czy Zamawiający wymagać będzie stosowanie oczyszczalni o min. 2,5m³ pojemności osadnika wstępnego czy może wystarczy pojemność całego zbiornika oczyszczalni o pojemności 2,5m³ ?

Zamawiający informuje :

Zgodnie z zamieszczonym opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda aby komora osadnika wstępnego posiadała objętość co najmniej 2 m³, przy czym możliwe jest stosowanie osadnika wstępnego jako osobnego zbiornika, w celu uzyskania wymaganej pojemności.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie budżetu na tą inwestycje skoro wzrosła stawka VATu oraz oferenci koniecznie muszą przewidzieć w swoich kosztorysach ofertowych zastosowanie drenaży w kopcach zamiast tańszych studni chłonnych?

Zamawiający informuje :

Zamawiający posiada środki finansowe, które zostały zabezpieczone w budżecie gminy a których wysokość zostanie podana na sesji otwarcia ofert w dniu 16 marca 2011 roku o godzinie 11.05.

Z poważaniem