

**Wykonawcy
Wszyscy, którzy
pobrali SIWZ na wykonanie zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Zaborowo”**

W związku z otrzymanymi zapytaniem cyt.

PYTANIE 1

Dotyczy poz. 42 „Przestawienie słupa energetycznego z linią kablową ryczałt”

Pytanie 1. Prosimy o podanie rodzaju, modelu słupa jaki należy przestawić.

Prosimy o podanie rodzaju linii energetycznej (NN, ile KV)?

Czy linia energetyczna posiada zapas kabla energetycznego?

Prosimy o podanie ilości linii kablowych na słupie energetycznym.

Zamawiający informuje :

Rodzaj słupa – słup ZN – 10

Rodzaj linii energetycznej – linia niskiego napięcia

Linie nie posiada zapasy kabla

Na słupie znajduje się jedna linia kablowa, będąca przyłączem do budynku oraz połączenie z kolejnym przęsem sieci.

Z poważaniem :

WÓJT GMINY

/-/ mgr inż. Beata Pierścińska