


szafa RG



Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania

UWAGA!

- W rozdzielni głównej RG zastosować obudowę o wymiarach 800x800x400
- Przycisk bezpieczeństwa zamontować na hali technologicznej
- Do proj. rozdzielnicy podłączyć wszystkie istn. obwody gniazdowe jak i oświetlenie SUW

Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie			
TREŚĆ:	OBIEKT:		
Schemat zasadniczy rozdzielni głównej	SUW Potryry gm. Naruszewo		
rys. Nr 3	Opracował: mgr inż. Krzysztof Ostrowski	skala b.s. branża elektryczna	
data 01.2014 r.	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny		