



1. podsypka piaskowa
2. gazociąg PE
3. nadsypka piaskowa
- 4,6. grunt rodzimy
5. taśma ostrzegawcza
7. taśma lokalizacyjna

GMINA NARUSZEWO, NARUSZEWO 19 A, 09-152 NARUSZEWO				
S.J. PROJEKT SYLWIA JASKULSKA				
06-400 Ciechanów ul. Kągoszyska 3 tel.501 194 915				
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEBUDOWA, REMONT OROZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO NA ZESPÓŁ SZKOŁO -PRZEDSZKOLNY Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB WIELOKONIEŻYCH NARUSZEWO, GMINA NARUSZEWO 18 DZIAŁKA NR 56				
Typ rysunku:		Rysunek		Strona
SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PE W WYKOPIE		6		
Autorek	Projektant	Branda	Data	
mgr inż. Sylwia Jaskulska MAZ/0528/PW/OS/10		SANIT ARNA	GRUDZIEŃ 2015r	
Autorek	Projektant	Branda	Data	
mgr inż. TADEUSZ KOKOSZA GT.83862277		SANIT ARNA	GRUDZIEŃ 2015r	