

### Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Grąbczewo (znak sprawy: RSG.271.3.2012, BZP 30866 - 2012 z dn. 01.02.2012 r.)

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) **Zamawiający – Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo**, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytanie Wykonawcy. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej <http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl> bez ujawniania źródła zapytania.

#### Pytanie Wykonawcy

„W jaki sposób Zamawiający zabezpieczy wykonaną nawierzchnię w technologii stabilizacja gruntu cementem grub. 16 cm i wytrzymałości Rm -2,5 Mpa przed zniszczeniami spowodowanymi przez ruch pojazdów do chwili położenia właściwej nawierzchni. Stabilizacja jest podbudową pod nawierzchnię i grubość jej nie spełni w pełni wystarczającej nośności a także trwałości zmęczeniowej. Po dopuszczeniu do ruchu pojazdów Wykonawca nie powinien odpowiadać za zniekształcenia podbudowy.”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający po konsultacji z autorem projektu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Droga gminna w miejscowości Grąbczewo jest drogą lokalną i służy do zapewnienia ruchu przyległym do drogi gospodarstwom (w ilości 9) i obsługi przyległych pól. Droga nie generuje ruchu z innych miejscowości czy gmin. Nie jest ciągiem drogowym. Ruch jaki się po niej odbywa jest minimalny. Są to przeważnie ciągniki rolnicze z przyczepą w ilości 8 pojazdów/dobę i 1 samochód ciężarowy (mleczarka)/na dobę oraz 8 pojazdów osobowych/dobę. Dotyczy to okresu letniego. Zimą ruch jest znacznie mniejszy. Tak mały ruch nie spowoduje zniszczeń na prawidłowo wykonanej zgodnie z wymogami stabilizacji gruntu cementem. Zamawiający zamierza w roku 2013 na przebudowanej drodze wykonać nawierzchnię asfaltową.

Zgodnie z §12 ust. 1 projektu Umowy w sprawie zamówienia publicznego nr RSG.272.3.2012 stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty objęte umową 36. miesięcznej gwarancji liczonej od daty końcowego odbioru robót zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej załączonej do SIWZ (Załącznik Nr 9 do SIWZ). Wykonawca jest odpowiedzialny również z tytułu rękojmi za wady (fizyczne lub prawne) przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasną w terminie 36 miesięcy licząc od daty wykonania przedmiotu umowy. W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się przed upływem terminu określonego w ust. 1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po tym terminie, jeżeli reklamował wadę przed jego upływem.

#### Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. a/a

Zamawiający

ZASTĘPCA WÓJTA

*mgr Tomasz Konczewski*