



Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A

RSG.271.1.8.2013

09/57 Naruszewo
pow. płoński, woj. mazowieckie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Naruszewo, dn. 19..02.2013 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m³ na dobę – Etap III” (BZP Nr 20243 – 2013 z dn. 07.02.2013 r.)

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej <http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl> bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

„Zgodnie z zapisem umowy na wykonanie przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Naruszewo – ETAP III, paragraf 6 pkt. 3 który mówi:

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

W związku z powyższym proszę o określenie w przypadku zastosowania bioreaktorów bez zintegrowanej przepompowni o podanie ilości koniecznej do zainstalowania przepompowni ścieków oczyszczonych która powinna wynikać z projektów budowlanych, a wcześniejsza odpowiedź na pyt 3 Zamawiającego które brzmi:

Odp. Pompownie muszą być zamontowane w każdym przypadku gdy nie będzie możliwości ich pominięcia. Ponieważ zależy to od zastosowanych osadników i bioreaktorów, których na tym etapie przetargu Zamawiający nie zna, Zamawiający nie określił, ile pompowni należy zamontować. W dokumentacji przyjęto rozwiązanie, w którym pompownie były integralną częścią każdej oczyszczalni.

Twierdzenie że Zamawiający nie zna typu osadnika i bioreaktora jaki będzie zastosowany nie ma to znaczenia przy określaniu ilości koniecznych przepompowni na ścieki oczyszczone.

Proszę o podanie ilości przepompowni na ścieki oczyszczone, która jest potrzebna przy zachowaniu ceny ryczałtowej do prawidłowego skalkulowania ceny.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Wykonawca, który zamierza zaproponować inne, niż zaprojektowane rozwiązanie przydomowej oczyszczalni ścieków bierze na siebie ryzyko wykonania pompowni, które w projekcie zastosowano jako wbudowane w bioreaktory. Zamawiający nie określi ilości tych pompowni, gdyż przedstawił w przetargu gotowy projekt i nie stoi na przeszkodzie, aby był zrealizowany bez zmian.

Pytanie nr 2

„Ponawiam pyt nr. 3 z wyjaśnienia treści siwz nr. 2.

Stosując urządzenia zamiennie bez zintegrowanej przepompowni ścieków oczyszczonych, czy Inwestor będzie wymagał zmianę projektów budowlanych i na czyj koszt.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający nie będzie wymagał dokonywania zmian w projekcie, gdyż wykonanie pompowni podziemnej o niewielkich gabarytach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, nie stanowi istotnej zmiany projektu.

Ponieważ Zamawiający uzyskał na realizację inwestycji wymagane odpowiednimi przepisami stosowne decyzje, Wykonawca który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające uzyskania decyzji zamiennych, będzie musiał, w ramach wykonania zamówienia, w imieniu Zamawiającego, uzyskać powyższe decyzje, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym ze specyfikacji do niniejszego postępowania. Koszt dokonania takiej operacji będzie ponosił Wykonawca.

Sporządziła:

Izabela Marciniak

Tel. 23/663-10-51 wew. 27

i.marciniak@naruszewo.pl

Zamawiający


mgr inż. Beata Pierścińska