

### Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę szkolnego placu zabaw w Naruszewie w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” (znak sprawy: RSG.271.10.2011, BZP 215378-2011)*

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) **Zamawiający – Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo**, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytanie Wykonawcy. Zamawiający przekazuje treść zapytania (w załączeniu do niniejszego pisma) wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej <http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl> bez ujawniania źródła zapytania.

### Wyjaśnienia Zamawiającego:

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, iż po konsultacji Wykonawcy programu funkcjonalno – użytkowego do niniejszego postępowania z mgr inż. Markiem Mazurem - producentem nawierzchni bezpiecznych - nawierzchnie typu Eltan Play i Uniplay **zaleca się** układać na podbudowie mineralnej. **Dopuszczalne jest** przez producenta stosowanie podbudowy betonowej.

Zamawiający w programie funkcjonalno – użytkowym zaleca wykonanie podbudowy mineralnej pod powierzchnią placu zabaw i dopuszcza zastosowanie podbudowy betonowej tylko pod ciągi komunikacyjne, z uwzględnieniem odpowiedniego spadkowania powierzchni, celem pozbycia się wody opadowej do gruntu.

W przypadku wyboru opcji podbudowy betonowej pod całym placem zabaw, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i zaprojektowania sposobu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni placu zabaw.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WÓJT GMINY**

*/-/ mgr inż. Beata Pierścińska*

### **Otrzymują:**

1. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. a/a

Warszawa 27.07.2011

Urząd Gminy w Naruszewie,  
Naruszewo 19A,  
09 – 152 Naruszewo

**Dotyczy:**

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA MAŁEGO SZKOLNEGO PLACU  
ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „RADOSNA  
SZKOŁA” W NARUSZEWIE

**Pytanie 1:**

Z uwagi na fakt, iż producenci nawierzchni bezpiecznych potwierdzają możliwość zastosowania kilku technologii podbudowy, czy zamawiający dopuści w tym przypadku wykonanie tego zadania w technologii podbudowy betonowej?

Do pytania załączam opinię Mgr. Inż. Marka Mazura Technologa jednego z największych producentów nawierzchni bezpiecznych na temat dopuszczalnych rodzajów technologii podbudowy.

Niniejszym potwierdzamy, iż nawierzchnie bezpieczne typu Eltan Play oraz Uniplay mogą być układane na następujących rodzajach podbudowy:

- Asfaltobeton
- Beton
- Beton jamisty
- Podbudowa mineralna

TECHNOLOG

  
mgr inż. Marek Masur