

Naruszewo, dn. 18.09.2012 r.

RSG.271.7.8.2012

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie” (BZP Nr 195505-2012 z dn. 11.09.2012 r.)

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) **Zamawiający – Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo**, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytanie Wykonawcy. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej <http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl> bez ujawniania źródła zapytania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie nr 1

„W związku z ogłoszeniem przetargu na „Budowę kompleksu boisk sportowych w Naruszewie” proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

1. Czy Zamawiający przewiduje trawę wys. 60 mm zasypaną piaskiem i granulatem SBR (projekt), czy opisaną w SIWZ wys. 40 mm na podkładzie elastyczno dynamicznym o jakiej grubości.
2. Czy Zamawiający może dopuścić słupy ogrodzenia okrągłe o śr. 76 mm, oraz piłkochwyty jako oddzielny element ze słupów okrągłych z montażem siatki polipropylenowej jako oddzielny element nie powiązany z ogrodzeniem zewnętrznym.

Za udzielenie wyjaśnień serdecznie dziękuję.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Ad. 1 Zgodnie z zapisami pkt 2 ppkt 1) c) Rozdziału III specyfikacji do przedmiotowego postępowania Zamawiający wymaga na boisku do piłki nożnej nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa tkana układana na podkładzie elastycznym o wys. min. 40 mm spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf; wypełnienie: SBR - jego rodzaj oraz grubość zgodnie z wynikami Raportu z Badań). Grubość maty elastycznej w przedziale 10 – 15 mm.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza słupy ogrodzenia okrągłe o śr. 76 mm oraz możliwość zbudowania piłkochwyków wolnostojących jako oddzielnego elementu nie związanego z ogrodzeniem zewnętrznym ze słupów okrągłych z montażem siatki polipropylenowej.

ZAMAWIAJĄCY


mgr inż. Beata Perścińska

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. a/a