NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA	13 mm
PODBUDOWA ELASTYCZNO - DYNAMICZNA	35 mm
MIAŁ KAMIENNY FRAKCJI 0-8 mm FRAKCJI 0 mm max. 5%	3 cm
KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 8-31,5 mm	10 cm
TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJI 0-63 mm	12 cm
PIASEK	10 cm
GRUNT RODZIMY	



PRZEKRÓJ B-B

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI POTWIERDZONEJ PRZEZ:

1. Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877;2008 lub
   aprobatę techniczną ITB lub
   rekomendację techniczną ITB lub
   wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe.np.Labosport
   lub dokument równoważny
2. Kartę techniczną nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta
3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na boiska w Naruszewie
   wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

FRANCE-GOST Sp z o.o.
09-500 Gostynin
ul.Kutnowska 102

Nazwa inwestycji
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ LEKKOATLETYCZNYCH

Inwestor *GMINA NARUSZEWO*
NARUSZEWO 19 A

Adres inwestycji *09-152 NARUSZEWO*
DZIAŁKA NR 129

Projektant: *mgr inż. Elzbieta Stasiniewska*
upr.nr 104/84
nr ewid.MAZ/BO/1693/02

Asystent projektanta:
Martyna Stasiniewska

Temat rysunku *Przekrój boiska wielofunkcyjnego*

Skala	Data	Numer
1 : 10	Wrzesień 2010	15